

井戸水調査・発電機訓練報告

2017/5/27 10:00-11:00

参加者：倉上、貴志、中野、安田

井戸水調査は中野副会長が江東微研の方を案内して、3班矢島さん宅から始めて7丁目の5軒を回りました。発電機訓練はその内の3軒で実施しました。いずれも発電機による井戸ポンプの稼働が確認できました。

玄関先で試運転、結構な力がいります



江東微研の方、pH測定中?



4種類の容器に採取します



なかなかエンジンかからずちょっと疲れた



おゆみ野ほたる会

<http://hotaru.bona.jp/>

採水を見守る副会長



【井戸水調査での反省など】

- ・蚊がいるので長袖長ズボンを着たり虫よけスプレーをするのがよい。
- ・散水栓を外すのでドライバーを用意すべきだった。

プラグをつなぐも、この向きだとスターターロープが引けません

こちらはケーブルが長めで助かった



暑い中お疲れ様でした

【発電機訓練での反省など】

- ・20ℓ満タン携行缶は重いので給油の際はこぼさないように注意。
- ・始動前に取説を読んでおいた方がよい。燃料コックやチョーク、ON-OFFスイッチなど操作手順がある。
- ・井戸ポンプのケーブルは単線が使われている所が多く、硬くてプラグを差しにくい。また、屋外でプラグの劣化も若干あるように見えたので、取り扱いには注意。余裕があれば延長コードを用意してもいい。
- ・消火器も携行すべきだった。

